




DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE PEYROLLES

Mise en place d'une unité de traitement d'arsenic et de reminéralisation

AVANT-PROJET

PLAN DU LOCAL EXISTANT

MATRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE				
Echelle : 1/50				
Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérifié	Ind
Juillet 2022	CREATION - AVP	GMZ	EML/GRN/LAE	a
A :				
LE :				
SIGNATURE :				




VUE - FACADE

Arrivé Ø80 A : cote arrivé 2,76 m/radler
Trop plein Ø80 A : cote TP 2,57 m/radler
Refolement Ø80 A : cote départ 0,48 m/radler

PLAN DE MASSE

Equipement existant



- ① Bêche de reprise
- ② Local pompes chambre des vannes
- ③ Local Chloration